

REFERAT

În conformitate cu prevederile art.6, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională n administrația publică prevede că *în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.*

Primarul comunei a elaborat trei proiecte de hotărâri :

1. privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției **Extindere aducțiune cu apă în comuna Unțeni, comuna Unțeni, jud. Botoșani;**
2. privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției **„Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani ”;**
3. privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției **„Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitățile Unțeni și Mînăstireni, județul Botoșani ”**

La aceste trei proiecte s-au realizat studiile de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici ai investițiilor care trebuie aprobate prin hotărâre a consiliului local. Pentru cele trei investiții distincte am promovat trei proiecte de hotărâri.

Având în vedere cele arătate mai sus, precum și faptul că trebuiesc imediat luate toate măsurile pentru adoptarea celor trei proiecte de hotărâri, deoarece termenul de depunere este foarte scurt pentru depunerea documentațiilor, solicit ca acestea să fie supuse dezbaterii consiliului local în regim de urgență în ședință a consiliului convocat de îndată.

CONSILIER DEBUTANT,
Ducă Modest-Felician



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani ”


Vă facem cunoscut că am elaborat documentațiile pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere aducțiune cu apă în comuna Unțeni, comuna Unțeni, jud. Botoșani finanțată de la bugetul de stat și alte forme legal constituite.

Solicit consiliului local aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani ”.

Baza legală a propunerilor formulate mai sus sunt următoarele:

- Prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificată și completată,
- O.U.G. nr.34/2006 modificată și completată privind achizițiile publice;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată
- prevederile art.36, alin. (1), litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,

Adoptarea unei asemenea hotărâri este necesară și oportună fiind necesară, acestea fiind investiții de infrastructură în dezvoltarea localităților comunei.



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
„Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani ”

Potrivit prevederilor art.44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, problemele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.


Prin expunerea de motive nr.2646/2011 și a unui proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei se propune Consiliului local al comunei Unțeni aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției **Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani ”**.

Sunt respectate următoarele prevederi legale.

- Prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificată și completată,
- O.U.G. nr.34/2006 modificată și completată privind achizițiile publice;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată
- prevederile art.36, alin. (1), litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,

Adoptarea unei asemenea hotărâri este oportună fiind necesară pentru realizarea investițiilor, fiind investiții de infrastructură în dezvoltarea localităților comunei.

CONSILIER DEBUTANT,
Dutca Modest-Felician



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNȚENI
JUDEȚUL BOTOȘANI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „**Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani**”

Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani,
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive nr.2646/2011,

văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.2646/2011,

ținând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în baza prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificată și completată, ale O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice modificată și completată, ale O.U.G. nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și prevederile art.36, alin. (1), litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiție „**Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani**”.


Art.2. - Se aprobă valoarea investiției de 2.531.380 lei reprezentând 621,289 euro la cursul de 4,0744 lei din 29 aprilie 2011 curs BNR finanțată de la bugetul de stat și alte forme legal constituite, conform anexei nr.1.

Art.3. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici la lucrarea „**Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitatea Burlești, județul Botoșani**”, conform anexei nr.2.

Art.4. – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Unțeni.



	S.C. TEHNICUM S.R.L. Botoșani Calea Națională 77, bl. 10, sc. B, ap. 2, 710019 Botoșani tel./fax 0231.534.027 mobil 0744.817.131	Obiectiv : CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNȚENI	Anexa Faza Pr. Nr. Revizia	A1 S.F. 1127 5
	Beneficiar: COMUNA UNȚENI			

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitie
CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNȚENI- localitatea Burlești

1 EURO = 4,0744 lei in data 29.04.2011 TVA 24%

Nr.	Crt.	Denumirea capitolelor subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA		TVA		Valoarea cu TVA	
			mii lei	mii euro	mii lei	mii euro	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7		
PARTEA I								
CAP.1		Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1		Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2		Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3		Amenajarea pentru protecția mediului	3,179	0,780	0,763	3,942	0,968	
		TOTAL CAPITOL 1	3,179	0,780	0,763	3,942	0,968	
CAP.2		Chelt. Pt. asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1		Utilități	85,272	20,929	20,465	105,738	25,952	
		2.1.1. Alimentare cu energie electrica epurare	81,569	20,020	19,577	101,145	24,825	
		2.1.2. Racord alimentare cu apa S.E.	3,703	0,909	0,889	4,592	1,127	
		2.1.3. Drum acces epurare	-	-	-	-	-	
		TOTAL CAPITOL 2	85,272	20,929	20,465	105,738	25,952	
CAP.3		Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1		Studii de teren topo, geo și hidro	11,329	2,781	2,719	14,048	3,448	
3.2		Obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,329	2,781	2,719	14,048	3,448	
3.3		Proiectare și engineering din care:	60,878	14,941	14,611	75,488	18,527	
		3.3.1. Proiectare	57,399	14,088	13,776	71,175	17,469	
		3.3.2. Verificare proiect	3,479	0,854	0,835	4,314	1,059	
		3.3.3. Expertizare proiect	-	-	-	-	-	

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice	1,133	0,278	0,272	1,405	0,345	0,345
6.2.1.	Probe tehnologice canalizare	1,133	0,278	0,272	1,405	0,345	0,345
	TOTAL CAPITOL 6	1,133	0,278	0,272	1,405	0,345	0,345
	TOTAL GENERAL	2.041,436	501,040	489,945	2.531,380	621,289	211,742
	din care C+M	695,743	170,760	166,978	862,721		

* Preturi locale din baza de date a proiectantului


INDICE ACTUALIZARE MARTIE 2009 - APRILIE 2011 =

PROIECTANT,

S.C. TEHNICUM S.R.L.

1,1329

BENEFICIAR,
COMUNA UNTENI



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTITIEI:
« CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNTENI,
LOCALITATEA BURLEȘTI », JUD. BOTOSANI

1. valoare totală, 2.531.380 lei, respectiv 621.289 euro, cu TVA
din care
valoare C+M, 862.721 lei, respectiv 211.742 euro, cu TVA

la cursul de schimb valutar BNR din 29.04.2011 (1 EURO = 4,0744 lei)
(inclusiv cursul de schimb la data întocmirii devizului general)

2. capacități (în unități fizice și valorice);

– CONDUCTE:

Colector canalizare	Burlești		
PVC (SN 4) D 250 (mm)	1985 m.		
Conducte sub presiune			
PEHD PN6 D 160 (mm)	210 m.		
Conducte goale			
PVC SN4 D 250 (mm)	50 m.		
TOTAL GENERAL	2245 m.		

- stații de pompare(buc) - 1 buc.
 - SP1 BURLEȘTI debit - 2,5 l/s
- stații de epurare ape uzate inclusiv racord electric - 1 buc.
 - tip monobloc (obiecte tehnologice constructii si epurare biologica tip monobloc)
 - capacitate statie epurare
 - 1. Burlești (mc/zi)

Qzimed 80 mc/zi

